

**Konformitätserklärung  
zum Brandverhalten von Schläuchen**

*Aussteller: SCHAUBURG Ruhrkunststoff GmbH, Weseler Str. 35, 45478 Mülheim an der Ruhr*

Hiermit wird erklärt, dass die Produktreihe:

**FLEXADUX® HT 650 CL und FLEXADUX® HT 450 CL**

in einem Prüfinstitut einer orientierenden Brandprüfung gemäß UL94 unterzogen wurde. Die Prüfungen der oben genannten Schlauchkonstruktion wurde nach **UL 94 - V0** bestanden.

---

**Declaration of conformity  
for the fire behavior of hoses**

*Issuer: SCHAUBURG Ruhrkunststoff GmbH, Weseler Str. 35, 45478 Mülheim an der Ruhr*

It is hereby declared, that the product series:

**FLEXADUX® HT 650 CL and FLEXADUX® HT 450 CL**

was subjected to an orientation fire test in accordance with UL94 at an testing institute. The test for the above-mentioned hose construction was passed in accordance with **UL 94 - V0**.

Mülheim an der Ruhr, den 09.09.2025



Ort, Datum, Unterschrift