



APD Schlauchtechnik

## Druckbeständigkeit von Trinkwasserschläuchen AQUALIFE 818

Für eine dauerhaft gute Druckbeständigkeit unserer Trinkwasserschläuche AQUALIFE 818 sind die richtigen Anschlussarmaturen und deren Einbindung von essentieller Bedeutung. Das ist umso wichtiger, je höher der ständige Betriebsdruck ist, unter dem der Schlauch eingesetzt werden soll.

Unter einfacheren Bedingungen im Bereich bis 6 bar Leitungsdruck empfehlen wir Einbindungen mit handelsüblichen Trinkwasserkupplungen, z. B. Geka® Plus Schnellkupplungen Typ K mittels einer Standardschlauchschele.

Bei höheren Druckanforderungen bis 15 bar empfehlen wir, die Schnellkupplungen mit 2 hochwertigen Schneckengewindeschellen oder 2 Drahtschlauchsellen pro Kupplungsseite einzubinden.

Alternativ dazu können die Schnellkupplungen auch mit Hilfe von Presshülsen verpresst werden.

Bitte beachten Sie, dass wir bis zum Abschluss von laufenden Prüfungen noch keine Empfehlung für Geka® Plus Schnellkupplungen, Typ XK aussprechen können.



Validity until revocation and renewal

**Ocono**

APD Schlauchtechnik GmbH  
Technologiering 12  
41751 Viersen  
T +49 2162 36195-0

**Amtsgericht**  
Mönchengladbach  
HRB 16575  
USt.ID: DE298460440

**Geschäftsführung**  
Maik U. Lasarzik  
Roland Skowronek

**Bankverbindung**  
Commerzbank AG  
IBAN: DE 93 3004 0000 0302 3298 00  
BIC: COBADEFFXXX

**Bankverbindung**  
National-Bank AG  
IBAN: DE35 3602 0030 0009 0954 89  
BIC: NBAGDE33XXX